

## Служебная записка.

В целях обеспечения температурного режима педагогами и административными работниками собрана информация по температурному режиму за первую неделю учебного процесса после январских каникул с 11.01.2016 г. по 15.01.2016 г.

Средняя температура по классам составляет:

№ п/п	Дата	Температура,С средняя по кабинетам
1	11.01.2016	13-15
2	12.01.2016	15-17
3	13.01.2016	18-21
4	14.01.2016	18-21
5	15.01.2016	18-21

Температурный режим за каникулы был нарушен.

Технологическое оборудование работает исправно. Сбоев не было. Перепад температуры в школе произошел из-за резкого похолодания, сильного ветра, автоматика не успела перестроиться, деревянные стеклопакеты, срок эксплуатации которых составляет более 25 лет, высыхают и пластик нанесенный по контуру стекла растрескивается, что приводит к огромным пустотам. Происходит выдувание теплого воздуха не по контуру рамы, а по контуру стекла.

Необходима замена окон в учебном корпусе.

1. Начальная школа – 36 окон,
2. Средняя школа – 84 окна.
3. Медкабинет, музей – 6 окон.
4. Библиотека - 5 окон.

Руководитель

структурного подразделения по АХР



Шпилько И.В.

15.01.2016